

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.00539  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621658  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Тэохим». Адрес: 125009, г. Москва, Малый Гнездииковский пер., д.12, стр.2. ОГРН: 1037739543126. Телефон (495) 221-22-52, факс (495) 221-22-52.  
(информация о месте производства продукции)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Тэохим». Адрес: 125009, г. Москва, Малый Гнездииковский пер., д.12, стр.2. ОГРН: 1037739543126. Телефон (495) 221-22-52, факс (495) 221-22-52.  
(информация о месте производства продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификаты соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Композиция полимерная из полиуретана «Элакор-ПУ» для изготовления покрытий методом окрашивания, выпускаемая по ТУ 2312-009-18891264-2009. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, подлежащем идентификации, объект)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого (качества) производится (сертифицируется))  
Показатели пожарной опасности:  
группа распространения пламени РП1 по ГОСТ Р 51032-97  
группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96 ;  
дымообразующая способность Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20  
**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № М00680-ТР от 02.02.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполигест» АНО по сертификации «Электросерт», ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства № 802,803-ОП от 14.01.2010 г. ОС «Пожполигест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ» ССПБ.RU.ПБ05 от 26.03.2009 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(список документов, представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.02.2010 по 16.02.2015



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации  А.Н.Аксенов  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  В.А.Рябов  
(подпись, инициалы, фамилия)